

Włoszczowa, 5 września 2014r.

PCPR-I-3601/5/14

Wyjaśnienie do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 907 ze zm.) na zadanie pn.: „**Przebudowa Budyńku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w związku z montażem platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych**”.

Na podstawie art.38 ust 1a, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 907 ze zm.) w związku z zadaniem pytaniem do SIWZ, niniejszym wyjaśniam:

Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie konstrukcji nośnej szybu platformy z profili stalowych natomiast drzwi, zatrzaski, listwy z anodowanego aluminium jak w CIBES A5000 użytego jako przykładowa platforma w dokumentacji projektowej – Pozostałe parametry windy bez zmian.

Odpowiedź:

Możliwa jest zamiana konstrukcji nośnej szybu z aluminiowej na konstrukcję stalową pod warunkiem że będzie ona elementem składowym całego urządzenia i będzie objęta gwarancją jako całość z dostarczonym podnośnikiem. Poza tym konstrukcja powinna być zabezpieczona antykorozyjnie.