

Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Emila Godlewskiego 11
29-105 Krasocin
Regon 260414007
NIP 609-006-08-87

Telefon: 41 39 17 382
Faks: 41 39 17 382
E-mail: zgk@krasocin.com.pl
www: zgkkrasocin.pl

Bank: BS Włoszczowa O/Krasocin Nr konta: 73 8525 0002 0010 0120 1410 0001

ZGK/W/45/2016

Krasocin, dnia 09.08.2016 r.

EXAL – Marek Tokarz
Ul. Broniewskiego 16
39-400 Tarnobrzeg

Dotyczy: Ogólnych warunków technicznych wykonania zabezpieczeń do projektu pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T w miejscowości Czostków od km 0+798 do 3+045 – Etap I”.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasocinie, po zapoznaniu z koncepcją Planu Zagospodarowania Terenu po przebudowie drogi powiatowej w miejscowości Czostków – Etap I określa następujące warunki techniczne zabezpieczenia/przebudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej:

I. Ogólne wytyczne zabezpieczenia sieci wodociągowej:

1. Usytuowanie sieci wodociągowej, przebiegającej w miejscach planowanych obniżeń terenu oraz rowów należy skorygować tak, aby przewody ułożone były na głębokości ok. 0,2 m poniżej strefy przemarzania gruntu (ok. 1,0-1,2m+0,2m).
2. W miejscach, gdzie zmiana głębokości usytuowania przewodów wodociągowych jest niemożliwa, należy odpowiednio zabezpieczyć (docieplić) istniejącą sieć.
3. Należy odpowiednio zabezpieczyć istniejącą armaturę wodociągową.

II. Ogólne wytyczne zabezpieczenia sieci kanalizacyjnej:

1. Usytuowanie sieci kanalizacyjnej, przebiegającej w miejscach planowanych obniżeń terenu oraz rowów należy skorygować tak, aby przewody ułożone były na głębokości ok. 0,2 m poniżej strefy przemarzania gruntu (ok. 1,0-1,2m+0,2m), zachowując jednocześnie grawitacyjny przepływ ścieków.
2. W miejscach, gdzie zmiana głębokości usytuowania przewodów kanalizacyjnych jest niemożliwa, należy odpowiednio zabezpieczyć (docieplić) istniejącą sieć.
3. Należy odpowiednio zabezpieczyć istniejącą armaturę kanalizacyjną.

Referent ds. sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej


mgr Karolina Tomska

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Krasocinie


mgr Dariusz Sobczyk