

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI Z ROCZNEGO PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU
MOSTOWEGO

NR 1/2018

Dane identyfikacyjne obiektu					
1	Numer ewidencyjny obiektu (JNI) 01006574	5	JAD : ZDP Włoszczowa		
2	Nr drogi : 0233 T	6	Najbliższa miejscowość : Secemin		
3	Kilometraż : 1+407	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: linia kolejowa CMK		
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: beton sprężony	8	Długość obiektu: 45,50 m		
Stan techniczny obiektu			ocena	Ekspertyza	
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia	stanu	Potrzeba wykonania	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	NT;WT;PT	3	NIE	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	DA;PA;KA	2	NIE	
3	Nawierzchnia jezdni	RA;DA;UA	2	NIE	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	WA;NA;RA;DA;UB;KB	2	NIE	
5	Balustrady ,bariery ochronne, osłony	KS;UB;DS.;PB	2	NIE	
6	Belki podporęczowe, gzymsy	KB;WB;RB;UB;CB;OB	1	TAK	1
7	Urządzenia odwadniające	-	-	NIE	
8	Izolacja pomostu	CB;CA	3	TAK	1
9	Konstrukcja pomostu	CZ;UZ;OZ	2	TAK	1
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	KZ;RZ;RB;KB	2	TAK	1
11	Łożyska	-	-	-	
12	Urządzenia dylatacyjne	WB;NB;CB;OB	2	TAK	1
13	Przyczółki	WB;CB;DB;UB;PB;RB	2	TAK	1
14	Filary	KB;UB;RB	3	NIE	
15	Koryto rzeki, przestrzeń podpomostowa	WT;NT	3	NIE	
16	Przeguby	-	-	-	
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	-	-	-	
18	Urządzenia ochrony środowiska	-	-	-	
19	Zakotwienia cięgien	-	-	-	
20	Cięgna	-	-	-	
21	Urządzenia obce	-	-	-	
Stan pogody :słonecznie		Ocena średnia obiektu:	2,23		
Temperatura 22 ⁰ C		Ocena całego obiektu:	2,23		
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu (opis uszkodzeń): Zniszczone bariery betonowe, zniszczone gzymsy, ubytki nawierzchni chodników, uszkodzone kawałki betonu spadają na tory linii kolejowej					
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Degradacja elementów konstrukcyjnych.					
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA					
Parametr			Ograniczenie	Ocena	
1.Bezpieczeństwo ruchu publicznego			NIE	2	
2.Aktualna nośność obiektu			NIE	4	
3.Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów			NIE	4	

4.Szerokość skrajni na obiekcie	NIE	5		
5.Wysokość skrajni na obiekcie	NIE	5		
6.Skrajnia/światło pod obiektem	NIE	5		
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis): Estetyka obiektu niedostateczna, wegetacja roślin wokół obiektu na skarpach i na obiekcie, ubytki gruntu na skarpach, korozja poręczy i osłon porażeniowych. Uszkodzenia i deformacje, korozja, ubytki, zanieczyszczenia betonu na belkach podporęczowych-gzyskach, osady, wykwitły oraz spękania na elementach konstrukcyjnych, które powodują odkrycie prętów zbrojenia. Braki umocnień na skarpach, ubytki i deformacje barier betonowych, zniszczone krawężniki i nawierzchnia chodników.				
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:				
WNIOSKOWANE ZALECENIA				
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania	Tryb wykonania		
1.Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE			
2.Ograniczenie nośności 10(Mg)	TAK	1		
3.Ograniczenie prędkości ruchu do 40(km/h)	TAK	1		
4.Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do(cm)	NIE			
5.Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do.....(cm)	NIE			
6.Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do(cm)	NIE			
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do(cm)	NIE			
8.Oznakowanie obiektu	TAK	1		
9.Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	TAK	1		
10.Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	TAK	1		
11.Wykonanie prac konserwacyjno-porządkowych	TAK	1		
12.Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach-NIE				
WYKONAWCA PRZEGLĄDU				
Tytuł, imię i nazwisko	Nr upr.bud.	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:	
1.mgr inż. Paweł Macherski	SWK/0064/OWOD/05	<i>P. Macherski</i>	09.10.2018 r	
Protokół okresowej kontroli uzgodnili :				
Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Kierownik służby liniowej	<i>Jacek Trojszank</i>	<i>18.10 2018</i>	<i>[Podpis]</i>	

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych	
Data... <i>18.10.2018</i>	<p style="color: red; font-weight: bold; margin: 0;">DYREKTOR Zarządu Dróg Powiatowych</p> <p style="color: red; font-weight: bold; margin: 0;"><i>[Podpis]</i> mgr Norbert Gąsieniec</p> <p style="margin: 0;">.....</p> <p style="margin: 0;">(pieczęć i podpis)</p>

Przeгляд rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust.1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (Dz.U z 2003 r. nr 207, poz.2016 oraz 2004 r. nr 6, poz.41, nr 92, poz.881, nr 93, poz.888 nr 96, poz.959).