



**WŁOSZCZOWSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
SP. Z O.O.**

**ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa**

tel/fax +48 41 39-43-680, e-mail: [oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl](mailto:oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl)

NIP 6090071419, REGON 260733356

WŁOSZCZOWSKI ZAKŁAD  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.  
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa  
tel./fax 41 39-43-680  
NIP 6090071419, Regon 260733356  
Sąd Rej. w Kielcach KRS 0000490379

Włoszczowa, 03.07.2015 r.

WZWik.4130.53.2015

EXAL  
ul. Broniewskiego 16  
39-400 Tarnobrzeg  
Projektant: p. Marek Tokarz

dot. : warunków technicznych na przebudowę/zabezpieczenie sieci wodociągowych i sanitarnych związanych z wykonywaniem projektu: „Wykonywanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0227T na odcinku ok. 3,1 km w miejscowości Konieczno”

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.06.2015 r. podajemy warunki na jakich należy zaprojektować i wykonać przebudowę/zabezpieczenie sieci wodociągowych i sanitarnych j.w:

**A. WARUNKI TECHNICZNE :**

1. W miejscach występowania skrzyżowań z istniejącą siecią i przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi prace ziemne prowadzić w sposób ręczny.
2. Ze względu na poszerzenie istniejącej drogi na odcinkach wejścia istniejącego wodociągu Ø 150 mm. PVC w projektowaną nawierzchnię asfaltową lub krawężnik betonowy należy zaprojektować przeniesienie tego wodociągu poza jezdnię. Proponujemy zrealizowanie tego zadania poprzez wykonanie w tych miejscach nowego wodociągu.
3. Znajdujące się w pasie drogowym przyłącza wodociągowe domowe i hydrantowe wraz z hydrantami podlegają wymianie (rok budowy - 1975).
4. Na odcinku (km 5+032 – 5+457) w miejscu istniejącego kanału tłoczego PE 160 mm projektując korekty profilu rowu uwzględnić strefę przemarzania przewodu tłoczego.
5. Wykonać regulację pionową włazów żeliwnych sieci kanalizacji sanitarnej oraz skrzynek żeliwnych na przyłączach i sieci wodociągowej.

**B. WARUNKI FORMALNO-PRAWNE:**

- Przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzględnić opinię ZUDP Nr. 104/2009 z dnia 10.07.2009 r. uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dokumentacji projektowej pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym przepompowni oraz rozbudową istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą dla m. Konieczno, ...”.
- Opracowaną dokumentację uzgodnić branżowo w Włoszczowskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą we Włoszczowie przy ul. Wiejskiej 55.
- Prace związane z siecią i przyłączami wodociągowymi można dokonać po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu.
- Wykonane przepinki oraz przekładki wodociągowe podlegają odbiorowi technicznemu przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
- Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, której 1 egz. opatrzony klauzulą o przyjęciu do zasobów geodezyjnych PODGiK Starostwa Powiatowego we Włoszczowie należy przekazać do tut. Zakładu.

**Z up. PREZESA**

*inż. Czesław Dominik*  
**KIEROWNIK DZIAŁU  
TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNEGO**